



Manual BEX3-I



Obrigado por escolher a BEXTRA!

Agora, além de adquirir um equipamento de excelente qualidade, você contará com uma equipe de suporte ágil, dinâmica e diferenciada para resolver todos os problemas que surgirem durante o uso de seu novo equipamento.

Antes de utilizar o seu **Indicador de Pesagem BEX3-I** pela primeira vez, leia atentamente este manual. Você também poderá adquirir informações adicionais sobre este e todos os demais produtos no website www.bextra.com.br.

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM USO	5
1.2	RECOMENDAÇÕES GERAIS	5
1.3	INSTALAÇÃO	6
1.4	CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES	6
1.4.1	Características	6
1.4.2	Especificações	7
1.4.3	Aparência do instrumento	8
1.4.4	Alimentação	8
1.4.5	Consumo de Energia	8
1.4.6	Aviso de Carga Baixa na Bateria	9
1.4.7	Display	9
2	OPERANDO O INDICADOR	10
2.1.1	Funções das Teclas	10
2.2	PARA LIGAR E DESLIGAR O INDICADOR	11
2.3	ZERO	11
2.4	FUNÇÃO DE TARA	11
2.5	FUNÇÃO BRUTO/LÍQUIDO	12
2.6	CONTAGEM DE PEÇAS	12
2.7	COMPARAÇÃO (CHECKWEIGHER)	13
3	CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO	14
3.1	CONFIGURAÇÃO DE FILTRO, COMPARAÇÃO, HOLD E OUTROS	14
3.2	COMUNICAÇÃO SERIAL	16
3.2.1	Pacote de transmissão serial	17
3.2.2	Envio de comandos para o indicador	18
3.2.3	Cabo de comunicação serial rs232	19
4	ABRINDO E FECHANDO O EQUIPAMENTO	20
5	VERIFICAÇÃO DO PESO MORTO	21
6	INSTALAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA	21
7	PROGRAMAÇÃO E CALIBRAÇÃO	22
7.1	CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE	22
7.2	CALIBRAÇÃO	23
7.3	AJUSTE DE LINEARIDADE	24
7.4	CONFIGURAÇÃO DE FILTRO, FAIXA DE ZERO, HOLD E OUTRO	25



7.5	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇA DE GRAVIDADE.....	26
7.6	CALIBRAÇÃO EXTERNA.....	26
8	MENSAGENS DE ERRO	27
9	ANEXO 1: CARACTERES DO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS	28
10	ENDEREÇO BEXTRA	29

1 INTRODUÇÃO

1.1 ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM USO

A fim de utilizar corretamente este equipamento, leia este Manual atentamente antes de colocá-lo em uso. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu fornecedor.

A embalagem do Indicador de pesagem BEX3-I deve conter:

- 01 Indicador BEX3-I
- 01 Fonte de Alimentação

Quando receber o seu produto, verifique imediatamente se os itens constam na caixa. Se der falta de algum desses itens, contate o seu fornecedor.

1.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Não submeta o indicador de pesagem a impactos ou choques, e o mesmo com a fonte onde o indicador for conectado. Não deixe objetos sobre a plataforma de pesagem nem submeta o indicador a impactos, que podem resultar em sobrecarga sobre o sistema de pesagem.
2. As cargas a serem aplicadas sobre a plataforma de pesagem não devem exceder, em hipótese alguma, a capacidade máxima de carga do indicador.
3. Todos os materiais a serem pesados devem ser posicionados no centro da plataforma de pesagem e as suas dimensões não devem exceder às dimensões da plataforma.
4. Se o indicador não for utilizado por longos períodos de tempo, recomendamos armazená-lo em um local seco e limpo.
5. Utilize no equipamento somente baterias e peças originais do fabricante.
6. Este indicador tem grau de proteção IP-67. Para isso, utilize somente cabos com diâmetro 3 a 5.5mm para a conexão da célula de carga e interface serial RS232, ou poderá comprometer o grau de proteção do equipamento.

1.3 INSTALAÇÃO

1. Instale o equipamento de pesagem sobre uma superfície nivelada, firme, estável e livre de vibrações de forma a permitir leituras rápidas e precisas.
2. O indicador deverá operar sempre em uma superfície firme e nivelada.
3. Evite instalar o equipamento em locais expostos diretamente à luz solar.
4. Se possível, recomendamos evitar a conexão deste indicador à rede elétrica AC onde estejam conectados outros equipamentos que possam ser fonte geradora de distúrbios e transientes elétricos, de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de erro durante as pesagens.
5. Antes de ligar o equipamento, remova todo o material que estiver sobre a plataforma de pesagem. Evite também deixar algum material muito tempo sobre a plataforma de pesagem, mesmo que ela esteja desligada.
6. Assim que o equipamento for ligado, o display exibirá uma rotina de auto-teste. O indicador estará pronta para uso assim que o indicador exibir zero no *display*.
7. Para uma melhor precisão do sistema é recomendável deixar o equipamento 15 minutos ligado antes de iniciar o uso do equipamento.
8. Quando o símbolo  começar a piscar no *display*, a bateria precisará ser recarregada.

1.4 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1.4.1 CARACTERÍSTICAS


- Grau de proteção IP-67. (Verifique as recomendações de cabos).
- Resolução do *display* 10.000 divisões (Programável até 15.000 divisões), Resolução Interna 300.000 divisões.
- *Display* de LCD com *backlight*.
- Modo de pesagem em **kg** e **g**.
- Função Tara em toda a escala do indicador; Função de Captura de Zero ao ligar; Contagem de peças; Indicação de Bruto/Líquido.
- Funções *Hold* e Verificadora de Peso (*checkweigher*).

- Indicação de carga baixa na bateria.
- Saída serial RS-232 programável.

1.4.2 ESPECIFICAÇÕES

- Entrada de Sinal Analógico, Conversor A/D: Sensitividade de Entrada $0,3\mu\text{V/d}$ (Mínimo)
- *Range* do Sinal de Entrada: $-1\text{mV}\sim+14\text{mV}$
- *Range* do Sinal de Zero: $-1\text{mV}\sim+5\text{mV}$
- Excitação da Célula de Carga: $5\text{VDC} \pm 5\%$ 100mA
- Capacidade de Alimentação de Células de Carga: Até 4 células de 350Ω cada.
- Não-Linearidade: 0.01% do fundo de escala do instrumento
- Resolução do conversor A/D: 500.000 *counts* (Máximo)

1.4.3 APARÊNCIA DO INSTRUMENTO



1.4.4 ALIMENTAÇÃO

- Bateria recarregável 6V / 4,5 Ah
- Fonte externa AC com adaptador DC 9V

No caso da conexão RS-232 e da célula de carga, apenas cabos com diâmetro de 3 a 5,5mm podem ser utilizados, ou a vedação do indicador será comprometida.


1.4.5 CONSUMO DE ENERGIA

- Aproximadamente DC 14 mA (Indicador)
- Aproximadamente DC 24 mA (Indicador + *backlight* ativo)

1.4.6 AVISO DE CARGA BAIXA NA BATERIA

Quando o símbolo  estiver piscando no *display* do equipamento, a bateria deverá ser recarregada.

1.4.7 DISPLAY



Legendas

- HI** O peso sobre a plataforma de pesagem é maior que o programado no limite superior.
- OK** O peso sobre a plataforma de pesagem é igual ao peso programado no *checkweigher*.
- LO** O peso sobre a plataforma de pesagem é menor que o peso programado no limite inferior.
- Kg** A unidade de medida está em quilogramas.
- Lb** A unidade de medida está em libras.
- Pcs** O indicador está operando no modo de amostragem e contagem.
- 0←** O indicador está operando no centro da banda de zero.
- Net** O peso exibido no *display* é o peso apenas dos produtos sobre a plataforma, sem considerar o peso da tara ou da caixa que contêm os produtos. Esta legenda está ativa quando a função de tara estiver sendo usada.
-  **Status da bateria.** Quando estiver piscando a bateria do equipamento deve ser recarregada ou substituída.
- ▼1**
STABLE O peso aplicado sobre a plataforma de pesagem está estável.
- ▼2** O indicador está operando no modo de peso bruto. O *display* de pesagem está exibindo o peso dos produtos e caixas que contêm os produtos pesados.
- ▼3**
 O peso unitário da peça que está sendo contada é muito baixo para realizar uma contagem de peças com boa precisão.
- ▼4**
 O tamanho da amostra não é suficientemente grande para realizar uma contagem com boa precisão.

- ▼ 5
Hold A função *Hold* está em uso.
- ▼ 6 Unidades "N", "dwt", ou "carat" (Depende da configuração do equipamento.)
- ▼ 7
oz Quando ativa, indica que o indicador está exibindo a pesagem em onças.

2 OPERANDO O INDICADOR

2.1.1 FUNÇÕES DAS TECLAS

	Liga o indicador Zera (Dentro da faixa de zero) Cancela a Tara
	Desliga
	Tara
	Mudar unidades de medida
	Alterna o valor exibido entre Peso Bruto e Peso Líquido

2.2 PARA LIGAR E DESLIGAR O INDICADOR

Pressione a tecla **LIGA/ZERO** para ligar o indicador;

Pressione a tecla **DESL.** para desligá-lo.

2.3 ZERO

- Quando a plataforma de pesagem estiver vazia e o *display* não estiver exibindo zero, pressione a tecla **LIGA/ZERO** para zerar a indicação do *display*. Quando o indicador estiver em zero, a legenda “→0←” estará ativa.
- Quando o indicador estiver medindo dentro da faixa de aceitação de zero, ao pressionar a tecla **ZERO** o indicador zera a indicação do *display* ou cancela a função de tara.
- Faixa de aceitação de zero: Para atender aos requisitos da **Portaria INMETRO/DIMEL Nº236/94**, o **Indicador BEX3-I** tem faixa de aceitação de zero limitada a 4% da carga máxima do equipamento.

2.4 FUNÇÃO DE TARA

- Posicione um recipiente sobre a plataforma de pesagem e assim que o peso estiver estável, pressione a tecla **TARA** para zerar a indicação do peso do recipiente. O *display* irá então ativar a legenda “Net”.
- Posicione os produtos dentro do recipiente para o *display* exibir o peso líquido dos produtos.
- Remova todo o recipiente; o *display* exibirá o valor negativo do peso do recipiente vazio. Pressionando então a tecla **TARA** novamente, a tara realizada é anulada e o indicador voltará a indicar zero. A legenda “**Net**” se apagará.
- A função tara pode ser utilizada continuamente até atingir a carga máxima do equipamento.
- A operação de tara sucessiva é realizada através da adição/remoção de objetos da plataforma de pesagem, e é necessário o acionamento da tecla **TARA** cada vez que esta operação for realizada.

2.5 FUNÇÃO BRUTO/LÍQUIDO

- No modo de operação por tara, o *display* irá ativar a legenda “Net”. Pressione a tecla **LIQ./BRUTO** para alternar o modo de funcionamento do indicador entre “Peso Líquido” e “Peso Bruto”.
- Quando a legenda ▼ **BRUTO** estiver ativa, o valor de peso no *display* representa o valor total da tara e do peso líquido.
- No modo de operação Peso Bruto, apenas as teclas **DESL.** e **LIQ./BRUTO** estarão funcionais.
- A tecla **LIQ./BRUTO** é usada apenas no modo de operação com tara.

2.6 CONTAGEM DE PEÇAS

1. Se for utilizar um recipiente (Tara), coloque o recipiente vazio no indicador e pressione a tecla “**TARA**”.
2. Coloque uma quantidade conhecida de peças (10, 20, 50, 100 ou 200 peças).
3. Pressione a tecla “**UNIDADES**” para entrar no modo de contagem de peças.
4. Pressione a tecla ◀ para selecionar a quantidade correta.
5. Pressione a tecla “**UNIDADES**” para confirmar
6. Com a quantidade de peças já indicada no *display* do indicador, posicione os produtos sobre a plataforma de pesagem.
7. Para sair do modo de contagem, pressione a tecla “**UNIDADES**”.

Observações:


- A tecla “**UNIDADES**” alterna entre pesagem e contagem. Quando o indicador está no modo de pesagem e é pressionada a tecla “**UNIDADES**”, ele entra no modo de contagem de acordo com o peso médio da última peça configurada.
- O indicador armazena a configuração da contagem mesmo quando é desligado.
- O peso unitário de cada peça deve ser maior que 1 décimo da divisão do indicador. Caso contrário, a legenda  será exibida no *display*. Por exemplo: Para um indicador com capacidade máxima 150kg com divisão de 50g, o peso unitário da peça tem que ser maior que 5g.

- O peso total da amostra deve ser maior que a carga mínima do indicador. Caso contrário a legenda  será exibida no *display*.
- Quanto maior a quantidade de peças utilizadas na amostra, maior é a precisão da contagem.
- Quando as legendas  e  estão ativadas, a contagem pode conter erros.
- Se o indicador for desligado enquanto estiver operando dentro do modo de contagem, ele memorizará o modo de operação em contagem “**Pcs**”. Quando for ligado novamente, irá operar automaticamente no modo de contagem.
- Quando 5 dos produtos pesados forem maiores que o tamanho da amostra e menores que o dobro do tamanho, o indicador recalculará automaticamente o peso médio por peça, a fim de maximizar a precisão nas contagens.

2.7 COMPARAÇÃO (CHECKWEIGHER)

1. Para configurar os parâmetros de comparação, mantenha pressionada a tecla

 e depois pressione a tecla . O indicador mostrará **01 FnC**.

2. Pressione a tecla  e o indicador mostrará **FnC 00**. Utilize as teclas

 e  para alterar os valores. Utilize a tecla  para acessar parâmetros ou confirmar valores.

3. Selecione o parâmetro **FnC 03**.
4. O *display* indicará **000.00h**.
 - Digite o valor do limite superior de verificação.
 - O *display* indicará **000.00L**.
 - Digite o valor do limite inferior de verificação.
 - O *display* indicará **11100b**.

Representando cada dígito com uma letra:

1_a1_b1_c00

1 → Ativa o *beep*

a	0 → Desativa o <i>beep</i>
b	1 → <i>Beep</i> toca com o peso estável
	0 → <i>Beep</i> toca com o peso instável
c	1 → <i>Beep</i> toca quando o peso está entre o limite superior e inferior
	0 → <i>Beep</i> toca quando o peso não está entre o limite superior e inferior

5. Para sair do modo de configuração, selecione o parâmetro **00 ESC**.

3 CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Para acessar as configurações de usuário, mantenha pressionada a tecla  e depois pressione a tecla . O indicador mostrará **01 FnC**. Utilize as teclas  e  para alterar os valores; e a tecla  para confirmar.

Para sair do modo de configuração, selecione o parâmetro **01 ESC**.

3.1 CONFIGURAÇÃO DE FILTRO, COMPARAÇÃO, HOLD E OUTROS

01 FnC		
FnC 00		Volta ao menu anterior
FnC 01		<i>Backlight</i> automático
	bl OFF	<i>Backlight</i> sempre desligado.
	bl ON	<i>Backlight</i> liga quando é aplicado um peso no indicador (acima de 10 divisões) e desliga quando o peso estabiliza por 10 segundos ou retornar a zero.
FnC 02	A OFF0	Desligamento automático
		0 a 9 minutos sem uso.
FnC 03	005.00h	Função de Comparação

		<p>O <i>display</i> indicará 000.00h. Digite o valor do limite superior de verificação. O <i>display</i> indicará 000.00L. Digite o valor do limite inferior de verificação. O <i>display</i> indicará 11100b.</p> <p style="text-align: center;">Representando cada dígito com uma letra: 1a1b1c00</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">a</td> <td>1 → Ativa o <i>beep</i></td> </tr> <tr> <td>0 → Desativa o <i>beep</i></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b</td> <td>1 → <i>Beep</i> toca com o peso estável</td> </tr> <tr> <td>0 → <i>Beep</i> toca com o peso instável</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c</td> <td>1 → <i>Beep</i> toca quando o peso está entre o limite superior e inferior</td> </tr> <tr> <td>0 → <i>Beep</i> toca quando o peso não está entre o limite superior e inferior</td> </tr> </table>	a	1 → Ativa o <i>beep</i>	0 → Desativa o <i>beep</i>	b	1 → <i>Beep</i> toca com o peso estável	0 → <i>Beep</i> toca com o peso instável	c	1 → <i>Beep</i> toca quando o peso está entre o limite superior e inferior	0 → <i>Beep</i> toca quando o peso não está entre o limite superior e inferior
a	1 → Ativa o <i>beep</i>										
	0 → Desativa o <i>beep</i>										
b	1 → <i>Beep</i> toca com o peso estável										
	0 → <i>Beep</i> toca com o peso instável										
c	1 → <i>Beep</i> toca quando o peso está entre o limite superior e inferior										
	0 → <i>Beep</i> toca quando o peso não está entre o limite superior e inferior										
FnC 04	rEturn	Retorna a configuração padrão de fábrica									
		rEturn → Cancela									
		FormAt → Volta aos parâmetros de fábrica.									
FnC 05	ZERO 0	Após o indicador ultrapassar 1/3 da carga máxima, força o retorno a zero depois que o peso é retirado. 0 a 9 divisões (Padrão = 0)									
	Fil 0	Filtro digital de 0 a 9, Quanto maior, mais estável. (Padrão = 0)									
	3db 5	Filtro digital de 0 a 9, Quanto maior, mais estável. (Padrão = 5)									
	hoLd 0	<p>0 → Função HOLD desabilitada</p> <p>1 → O indicador mostra o valor máximo de peso conforme o peso muda.</p> <p>2 → Trava quando o peso estabiliza, libera a pesagem ao pressionar uma tecla.</p> <p>3 → Trava quando o peso estabiliza, libera a pesagem quando volta a zero.</p> <p>4 → Pesagem de animal; Em zero, o indicador mostra "-----". Quando é colocada uma carga, o indicador mostra a média de 10 segundos de leituras e congela no <i>display</i>. libera a pesagem quando volta a zero.</p>									
		Tolerância (1% a 100%) Padrão(10%)									
FnC 07	AvErGO	3 → Auto peso médio unitário									
		3 → Não Auto peso médio unitário									
FnC 10		Memória de Zero / Retém o valor de peso mesmo se o indicador for desligado. Obs: não memoriza a valores de tara.									
	oFF	Desativa a memória de zero									
	on	Ativa a memória de zero									

3.2 COMUNICAÇÃO SERIAL

03 rS1			
rS1 00	Volta ao menu anterior		
rS1 01	b 9600	BaudRate	
		600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200	
rS1 02	P n81	Protocolo	
		n81	Sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit
		E71	Paridade par, 7 data bits, 1 stop bit
		O71	Paridade impar, 7 data bits, 1 stop bit
rS1 03	F-M	Formato de transmissão	
		0	Valor no <i>display</i>
		1	Somente bruto
		2	Somente liquido
		3	Valor no <i>display</i> (simples)
		4	Bruto (simples)
		5	Liquido simples
		6	Comparação + Valor no <i>display</i> (simples)
		7	Comparação + Bruto (simples)
		8	Comparação + Liquido (simples)
9	Tara		
rS1 04	CoMand	Modo de transmissão	
		CoMAnd	Modo de Comando
		StrEAn	Transmissão contínua
		Auto	Transmite uma vez quando o peso estabiliza. Obs: Para poder transmitir novamente, é necessário que o peso fique abaixo do número de divisões programado no parâmetro rS1 06.
		rs-oFF	Desabilita a transmissão serial
rS1 05	rPS4	Freqüência de transmissão continua	
		1	1 vezes/segundo
		2	2 vezes/segundo
		4	4 vezes/segundo
		8	8 vezes/segundo
		16	16 vezes/segundo
		MAI	Mais que 16 vezes/segundo

rS1 06	Z-b 05	Peso mínimo para transmissão automática Determina o número de divisões mínimas para a auto transmissão um valor de peso. Obs: Se este valor for igual a 0, cancela a transmissão automática.	
		De 0 a 99 divisões	
rS1 07	V-b	Reset da transmissão automática	
rS1 08	ALL-P	Condição de saída (Transmissão Contínua)	
		ALL-P	Transmite o tempo todo
		Stb-P	Transmite só com peso estável
rS1 08	ALL-P	Condição de saída (Transmissão Contínua)	
		ALL-P	Transmite o tempo todo
		Stb-P	Transmite só com peso estável
rS1 09	Six	Quantidade de bytes de peso transmitidos	
		Six	Peso com 6 bytes.Ex: ST,GS,+123456kg<CR><LF>
		Seven	Peso com 6 bytes.Ex: ST,GS,+1234567kg<CR><LF>

3.2.1 PACOTE DE TRANSMISSÃO SERIAL

Formato de peso

Bruto	S	T	,	G	S	,	+	0	1	2	3	4	5	6	7	SP	SP	o	z	CR	LF
Líquido	S	T	,	N	T	,	+	1	.	2	3	.	4	5	6	t	l	.	g		
Tara	S	T	,	T	R	,	+	0	1	2	.	3	4	5	6	SP	SP	k	g		
Mais OL	O	L	,	G	S	,	+	SP													
Menos OL	O	L	,	G	S	,	-	SP													
Instável	U	S	,	G	S	,	+	0	1	2	3	4	.	5	6	SP	SP	l	b		

Formato simples

G/N	+	1	.	2	3	.	4	5	6	CR	LF
G/N	+	0	1	2	3	4	5	.	6		
G/N	+	0	1	2	.	3	4	5	6		
Mais OL	+	SP									
Menos OL	-	SP									

Status de Comparação + Formato simples


Byte0	Byte1	Byte2	+/-	1	.	2	3	.	4	5	6	CR	LF
-------	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Byte0: HI 30H/31H

Byte1: OK 30H/31H

Byte2: LO 30H/31H

Formato serial de dados



Observação:

S: Start bit
STOP: Stop bit
P: Parity bit

3.2.2 ENVIO DE COMANDOS PARA O INDICADOR

Comandos de Função

MZ	Zero	SO	Modo Command
MT	Tara	UA	Muda para a 1º unidade
MG	Peso bruto	UB	Muda para a 2º unidade
MN	Peso líquido	UC	Muda para a 3º unidade
CT	Limpa o valor de TARA	UD	Muda para a 4º unidade
SC	Transmissão continua	UE	Muda para a 5º unidade
SA	Transmissão automática	UF	Muda para a 6º unidade
%	Pára a transmissão continua e entra no modo command		

OBS: Os parâmetros UA ~ UF dependem da configuração da balança que está sendo utilizada.

Comandos de leitura de dados

RW	Lê o valor atual de peso	RH	Lê o peso bruto (simples)
RG	Lê o peso bruto	RI	Lê o peso líquido (simples)
RN	Lê o peso líquido	RJ	Lê o resultado da comparação + valor instantâneo do display (simple)
RT	Lê a TARA	RK	Lê o resultado da comparação + peso bruto (simples)

RB	Lê o valor instantâneo no display (simples)	RL	Lê o resultado da comparação + peso líquido (simples)
-----------	---	-----------	---

OBS:

- 1) Adicione o caractere % antes do comando para fazer a sua leitura continuamente.
- 2) Adicione o caractere # antes do comando para fazer a transmissão do dado quando o peso estiver estável.

Comandos da função Verificação

RS00HI	Lê o valor programado em HI	WS00HI	Escreve o valor a ser programado no parâmetro HI
RS00LO	Lê o valor programado em LO	WS00LO	Escreve o valor a ser programado no parâmetro LO

Mensagens de erro de envio de comandos

E1 + comando enviado: Comando errado

E2 + comando enviado: Comando com erro de formato

E3 + comando enviado: Comando não reconhecido


3.2.3 CABO DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232

BEX3-I	PC
TX.....	2
RX.....	3
GND.....	GND

4 ABRINDO E FECHANDO O EQUIPAMENTO

Para garantir o grau de impermeabilidade IP-67 é importante observar:

1. Antes de abrir o indicador, verifique se ele está seco. Se necessário seque o indicador dando atenção especial à junção entre o painel frontal e a parte traseira.
2. Para fechar o indicador, encaixe os parafusos no gabinete sem dar o aperto. Uma vez posicionados, aperte os parafusos na seqüência abaixo com um torque de 12kgf/cm.



5 VERIFICAÇÃO DO PESO MORTO

1. Pressione e solte a tecla **DESL**.
 2. Coloque a chave **SWA1** na posição **LOCK**
 3. Mantenha pressionada a tecla **LÍQUIDO/BRUTO** e pressione a tecla **LIGA/ZERO**; o *display* deve indicar **01 Ad[**.
 4. Pressione a tecla **TARA**.
 5. A luz de fundo (*backlight*) do *display* deverá acender e indicar o valor de incrementos internos referentes ao **PESO MORTO**.
- Dois detalhes devem ser observados:
 - O valor lido no *display* não pode ser menor que 10.000 nem maior que 150.000. (Uma indicação fora desta faixa pode indicar erro na conexão da célula, célula mal dimensionada, cabo rompido ou célula danificada.)
 - Quando aplicada uma carga sobre a plataforma, o valor indicado no *display* deve aumentar. Caso contrário, os condutores de alimentação ou sinal da célula estão invertidos.

6 INSTALAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

A célula de carga deve ser instalada no conector CN2, observando-se as seguintes terminações:

E+	Conectar ao positivo da alimentação da célula de carga.
E -	Conectar ao negativo da alimentação da célula de carga.
SEN+	Conectar ao sense positivo da célula de carga.
SEN-	Conectar ao sense negativo da célula de carga.
S+	Conectar ao sinal positivo de saída da célula.
S -	Conectar ao sinal negativo de saída da célula.
GND	Conectar ao terra da célula de carga (malha da célula de carga)

7 PROGRAMAÇÃO E CALIBRAÇÃO

Para entrar no modo de programação, coloque a chave SWA1 na posição ADJ.

Observação importante:

- 1) Ao colocar a chave na posição **ADJ**, todos os parâmetros são alterados para o modo *default*, ou seja, recebem parâmetros de fábrica.
- 2) Ao terminar a programação, volte o *jumper* para a posição **LOCK**.

Utilize as teclas  e  para alterar os valores e a tecla  para confirmar.

7.1 CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE

01 CSP				
CSP 00	Volta ao menu anterior			
CSP 01			Exemplo	
			<i>300kg x 50g</i> <i>60.000kg x 10kg</i>	
	u00000	Unidade de indicação	<i>u000001</i>	<i>u000001</i>
		"g"= 100001		
		"kg"=000001		
	C00000	Capacidade	Digitar a capacidade com as casas decimais. Sem a vírgula.	
			<i>030000</i>	<i>060000</i>
			<i>52000</i>	<i>10001</i>
	d00000	Divisão	d_a0_b0_c0_d0_e0_f	
	a=Incremento (1,2,5)		<ul style="list-style-type: none"> • O dígito "a", indica o incremento (1,2 ou 5); • O dígito "b", indica a posição do ponto decimal; • O dígito "e", multiplica o incremento por 10 (Rodoviária); • Os dígitos "c", "d" e "f" são sempre iguais a "0" 	
b=Ponto decimal				
c=0				
d=0				
e=	0→Divisão de 1, 2 ou 5kg 1→Divisão de 10, 20 ou 50kg			
f=0		<i>5a2b0c0d0e0f</i>	<i>1a0b0c0d1e0f</i>	
CSP 02	Não usado			

7.2 CALIBRAÇÃO

02 CAL							
CAL 00	Volta ao menu anterior						
CAL 01	<p>Ajuste</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peso de calibração: <ul style="list-style-type: none"> • Aparece o peso de calibração, com o último dígito piscando. • Digite o valor correto do peso que será usado na calibração. 2. Ajuste de Zero: <ul style="list-style-type: none"> • Após digitar o peso de calibração, o indicador exibe “CEntr” enquanto ajusta o zero, aguarde até o indicador pedir o peso de calibração. 3. Ajuste do peso: <ul style="list-style-type: none"> • Aparece o valor de peso escolhido piscando. Coloque o peso de calibração e tecle ►. • O Valor do peso para de piscar por uns instantes e depois volta a piscar. Tirando o peso, o indicador indica zero. 4. Desligue o indicador 5. Colocar jumper na posição LOCK. 						
CAL 02	<p style="text-align: center;">Compensação de diferença de Gravidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta função é opcional e serve para informar o valor da gravidade local onde o indicador será calibrada. • A função 06 CGr serve para informar o valor da gravidade do local onde o indicador será utilizada. • As funções CAL 02 e 06 CGr devem ser configuradas após a calibração e influenciam no ganho. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ShAnGh</td> <td style="text-align: center;">(9,79423 m/sec²)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TAiPE1</td> <td style="text-align: center;">(9,78914 m/sec²)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OthErS</td> <td style="text-align: center;">Digite os valor da gravidade local</td> </tr> </table>	ShAnGh	(9,79423 m/sec²)	TAiPE1	(9,78914 m/sec²)	OthErS	Digite os valor da gravidade local
ShAnGh	(9,79423 m/sec²)						
TAiPE1	(9,78914 m/sec²)						
OthErS	Digite os valor da gravidade local						

7.3 AJUSTE DE LINEARIDADE

- Esta função pode ser usada para corrigir erros de linearidade.
- Para isso podem ser utilizados 8 pontos de ajuste (L0 a L8).
- Ao ajustar a linearidade, o indicador deve ser calibrada novamente.
- Pressionando a tecla  em qualquer um dos passos de L0 A L8, o indicador sai do ajuste e salva os ajustes já realizados.
- Nos parâmetros L0 a L8 devem ser colocados os valores de multiplicação, de acordo com a tabela abaixo:

Multiplicador				
1 = 1	4 = 4	7 = 7	A = 10	D = 13
2 = 2	5 = 5	8 = 8	B = 11	E = 14
3 = 3	6 = 6	9 = 9	C = 12	F = 15

<p>L0 = 1 (peso morto)</p> <p>L1 = 1 (1º peso)</p> <p>L2 = Multiplicador (2º peso)</p> <p>L3 = Multiplicador (3º peso)</p> <p>L4 = Multiplicador (4º peso)</p> <p>L5 = Multiplicador (5º peso)</p> <p>L6 = Multiplicador (6º peso)</p> <p>L7 = Multiplicador (7º peso)</p> <p>L8 = Multiplicador (Ultimo peso)</p>	<p>O “multiplicador” é igual diferença entre o valor do próximo peso e o peso atual em relação ao valor do primeiro peso (L1).</p> $\text{Multiplicador} = \frac{\text{PróximoPeso} - \text{PesoAtual}}{\text{PrimeiroPeso}}$
--	---

Exemplo 1:

Se o 1º peso aplicado foi de 500g e o 2º peso aplicado for de 3000g, então L1 = 1 e L2 = 5 pois $\frac{3000 - 500}{500} = 5$

Agora, se formos colocar 3500g no 4º peso, então L4 = 1 pois $\frac{3500 - 3000}{500} = 1$

E, se o 5º peso for de 5.000g, então L5 = 3 pois $\frac{5000 - 3500}{500} = 3$

E assim por diante.

Exemplo 2:

Considerando uma balança de 10kg a ser ajustada com 500g, 1000g, 1500g, 2000g, 4000g, 6000g, 9000g e 10.000g, então: L0=1, L1=1, L2=1, L3=1, L4=1, L5=4, L6=4, L7=6, L8=2.

7.4 CONFIGURAÇÃO DE FILTRO, FAIXA DE ZERO, HOLD E OUTRO

04 CFn			
CFn 00	Volta ao menu anterior		
CFn 01	ZERO 0	Após o indicador ultrapassar 1/3 da carga máxima, força o retorno a zero depois que o peso é retirado.	
		0 a 9 divisões (Padrão = 0)	
	Fil 0	De 0 a 9, Quanto maior, mais estável. (Padrão = 0)	
	3db 5	De 0 a 9, Quanto maior, mais estável. (Padrão = 5)	
CFn 02	ProvE 0	1= Modelos não aprovados (Permite calibração Externa)	
		2= Modelos aprovados OIML ou NTEP	
		3= Aprovados no Sri Lanka (Zero aceitável numa faixa de $\pm 4\%$ do ponto ajustado)	
		4= Modelos Aprovados no Brasil (Não permite contagem de peças menores que 0,1e)	
		5= Com a tara ativada, ao pressionar a tecla "LIQ/BRUTO", o peso bruto é mostrado por 5 segundos e depois volta ao peso líquido.	
CFn 03	PUA	0=Som da Buzina baixo	
		1=Som da Buzina Alto	
CFn 04	= 0	Faixa de zero ao ligar (em relação a capacidade)	
		0 → 10%	5 → 60%
		1 → 20%	6 → 70%
		2 → 30%	7 → 80%
		3 → 40%	8 → 90%
		4 → 50%	9 → 100%
CFn 05	HoLd 0	0 → Função HOLD desabilitada	
		1 → O indicador mostra o valor máximo de peso conforme o peso vai mudando.	
		2 → Trava quando o peso estabiliza, libera a pesagem ao pressionar uma tecla.	
		3 → Trava quando o peso estabiliza, libera a pesagem quando volta a zero.	
		4 → Pesagem de animal; Em zero, o indicador mostra "-----". Quando é colocada uma carga, o indicador mostra a média de 10 segundos de leituras e congela no display. libera a pesagem quando volta a zero.	Tolerância (1 a 100%) Padrão(10%)
		Quantidade de médias (1 a 64) Padrão(8)	

7.5 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇA DE GRAVIDADE

06 CGr

- Esta função é opcional e serve para informar o valor da gravidade local onde o indicador será utilizado.
- A função CAL 02 serve para informar o valor da gravidade do local onde o indicador será Calibrada.
- As funções CAL 02 e 06 CGr devem ser configuradas após a calibração e influenciam no ganho.
- Entre com o valor da gravidade (de 9,7803184558 a 9,8321772792).

7.6 CALIBRAÇÃO EXTERNA

02 EC



Ajuste

1. Peso de calibração:
 - Aparece o peso de calibração, com ultimo digito piscando.
 - Digite o valor correto do peso que será usado na calibração.
2. Ajuste de Zero:
 - Após digitar o peso de calibração, o indicador exhibe “-----” enquanto ajusta o zero. Aguarde até que o indicador peça o peso de calibração.
3. Ajuste do peso:
 - Aparece piscando o valor de peso escolhido. Coloque o peso de calibração e pressione .
 - O valor do peso para de piscar por instantes e depois volta ao menu principal (mostra **02 EC**).
4. Desligue o indicador
 - A calibração externa só corrige desvios de no máximo 10% do peso de calibração.
 - A calibração externa não é permitida para indicadores aprovados pelo INMETRO.
 - Só possível fazer calibração externa se o parâmetro de acesso restrito **CFn 02** for igual a 0.

8 MENSAGENS DE ERRO

E0	EEPROM Não está trabalhando corretamente, não foi programada ou a placa principal está com defeito.
E1	Zero está acima da faixa de zero ao ligar.
E2	Zero está abaixo da faixa de zero ao ligar.
E4	Conversor A/D instável. (Valor interno oscilando)
E5	Conversor A/D está abaixo da faixa de zero (Valor interno abaixo de zero)
E9	Defeito no circuito de A/D. A célula pode estar conectada incorretamente.
oL	Sobrecarga.
oF	O Valor do conversor A/D está acima da faixa de funcionamento.

9 ANEXO 1: CARACTERES DO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Digito	Display	Alfabeto	Display	Alfabeto	Display
0		A		N	
1		B		O	
2		C		P	
3		D		Q	
4		E		R	
5		F		S	
6		G		T	
7		H		U	
8		I		V	
9		J		W	
		K		X	
		L		Y	
		M		Z	



10 ENDEREÇO BEXTRA

MATRIZ – PORTO ALEGRE(RS)

AV. Bahia, nº 74 - Bairro Navegantes

CEP: 90240-550 – Porto Alegre/RS

Site: WWW.bextra.com.br

Telefone: 55 51/ 3325.3001